

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

KHSPA

/2016/HOK-UO

Protokol o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

I. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Kontrolující:

Jméno, příjmení: Daniela Salajová
Jméno, příjmení: Hana Andrejsková

číslo služebního průkazu: 9128
číslo služebního průkazu: 9136

Vedoucí kontrolní skupiny:

Jméno, příjmení: Daniela Salajová

číslo služebního průkazu: 9128

III. Označení místa kontroly:

Vodovod Lichkov

IV. Kontrolovaná osoba:

Právníká osoba: Obec Lichkov
Sídlo: Obecní úřad, Lichkov
Identifikační číslo: 279161

Obecní úřad
Lichkov

Číslo dopor.:

Došlo dne: 4.10.2016

Číslo: 546/2016

Ukl. znak:

Příloha: 1 (2016) 10000

V. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno statutárního orgánu právnické osoby):

Mgr. Roman Richtr – starosta obce

VI. Kontrola zahájena dne: 7.10.2016 v 9:45 hodin,

úkonem: předložením služebního průkazu

VII. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 3-5, § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a navazující prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

VIII. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

zhodnocení kvality vody na základě provedených rozborů v roce 2015

den jeho provedení: 7.10.2016

X. Kontrolní zjištění

Vodovod Lichkov zásobuje cca 495 obyvatel.

Voda je upravována odradonováním a odkyslením. Obsluhu vodovodu provádí 3 pracovníci. Zdrojem vody jsou 4 studny a to S2, S3, S4, S5.

Hygienické zabezpečení:

Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného z prostoru manipulační komory. Chlornan sodný je odebírán od firmy Vodovody a kanalizace a.s., Jablonné nad Orlicí – číslo šarže: CL 30062010, datum spotřeby: 30.6.2017. Obsluhu vodovodu zajišťuje pan p. Mgr. Roman Richter. Byl předložen zdravotní průkaz.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Provozní deník, kontrola volného chloru:

Kontrola volného chloru je prováděna 1x týdně. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány do deníku, naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,10 – 0,25 mg/l. Na měření volného chloru je používána měřicí souprava digitální fotometr Lovibond.

Kontroly kvality vody, hodnocení:

V roce 2015 byla provedena kontrola kvality pitné vody v síti 1 x v rozsahu úplném včetně PES látek (dne 9.6. – OM – čp. 185), a 2 x v rozsahu kráceném (dne 15.9. – OM – čp. 189 a dne 30.11. – OM MŠ). Kvalita vody byla vyhovující. Četnost a rozsah kontroly vody v roce 2015 jsou v souladu se schváleným provozním řádem. Odběrová místa jsou střídána

V roce 2016 byla do dnešního dne provedena kontrola kvality pitné vody v síti 2 x v rozsahu kráceném (dne 8.3. – OM čp. 132 a dne 6.9. – OM čp. 203) a 1x v rozsahu úplném včetně PES látek (dne 7.6. – OM čp. 185). Vzorek vody ze dne 7.6. byl nevyhovující v ukazateli počtu kolonií při 36°C – 72 KTJ/ml (limit 40 KTJ/ml). Opakovaný vzorek ze dne 14.6. již vyhověl. O této skutečnosti byla KHS písemně informována. Četnost a rozsah kontroly vody v roce 2016 jsou v souladu se schváleným provozním řádem. Odběrová místa jsou střídána

Rozbory vody jsou prováděny akreditovanou laboratoří – EKOLAB Žamberk.

Hodnocení ukazatelů kvality vody za rok 2015 - 6(průměrné):

NO₃ – 7,0 mg/l, vodivost – 10,23 mS/m, pH – 7,15, Ca + Mg – 0,35 mg/l, kvalita vody je téměř neměnná, voda vykazuje nižší hodnoty v ukazateli Ca+Mg a ukazateli pH.

Údržba vodovodní sítě a vodojemu:

Odkalování vodovodní sítě je prováděno 4 x ročně (9.2., 18.5., 28.7, 5.9) čištění studní 2 x ročně (květen, srpen) je zaznamenáváno do deníku.

XI. Požadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:-

XII. Poučení:


Podle § 88 odst. 4 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 větě první tohoto zákona (kontrolovaná osoba, zaměstnanec kontrolované osoby, člen jejího statutárního orgánu, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby) podat proti protokolu o kontrolním zjištění písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení s protokolem o kontrolním zjištění na adresu: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí 562 01 Ústí nad Orlicí.

XIII. Protokol vyhotoven dne 7.10.2016 v 10:30 hodin.

XIV. Protokol obsahuje: 3 stránky

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

XV. Podpisy kontrolujících:



Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

XVI. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne 7.10.2016 ve 10:30 hodin


Mgr. Roman Richta
starosta obce Lichkov


obec Lichkov
561 68 Lichkov 203
IČ 279161
Pardubický kraj
CZ